

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年3月)


燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司


填表时间: 2025. 4. 1

序号	项目			单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	13831.23		16939.05	
3	上网电量			万千瓦时	12739.35		15564.08	
4	发电机组运行时间			小时	482.82		595.77	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.18		2.22	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:



审核:



填表:



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年3月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025. 4. 1

序号	项目			单位	(#33) 号机组	备注	(#34) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	21654.23		21790.87	
3	上网电量			万千瓦时	19886.16		20011.35	
4	发电机组运行时间			小时	744.00		744.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.24		2.24	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

彭明华

审核:

杨林

填表:

王磊

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年3月)


燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司


填表时间: 2025. 4. 1

序号	项目			单位	(#61) 号机组	备注	(#62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	43445.89		41323.48	
3	上网电量			万千瓦时	40259.92		38309.03	
4	发电机组运行时间			小时	744.00		744.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.01		2.00	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:



审核:



填表:

