

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年1月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025. 2. 1

| 序号 | 项目 | | | 单位 | (#31) 号机组 | 备注 | (#32) 号机组 | 备注 |
|----|--------------------|-----------|------|------|-------------|----|-------------|----|
| 1 | 发电机组容量 | | | MW | 300 | | 300 | |
| 2 | 发电量 | | | 万千瓦时 | 20444.03 | | 20278.08 | |
| 3 | 上网电量 | | | 万千瓦时 | 18768.44 | | 18616.64 | |
| 4 | 发电机组运行时间 | | | 小时 | 744.00 | | 744.00 | |
| 5 | 入炉煤月平均硫份 | | | % | 2.20 | | 2.20 | |
| 6 | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 7 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 8 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 9 | | 脱硝设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 10 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 11 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 12 | | 除尘设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 13 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 14 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 15 | 客观原因导致超标时间段累加值 | 脱硫设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 16 | | 脱硝设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 17 | | 除尘设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 18 | 人为作假情况 | | | | 无 | | 无 | |

批准:

审核:

填表:

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年1月)


燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司


填表时间: 2025. 2. 1

| 序号 | 项目 | | | 单位 | (#33) 号机组 | 备注 | (#34) 号机组 | 备注 |
|----|--------------------|-----------|------|------|-------------|----|-------------|----|
| 1 | 发电机组容量 | | | MW | 300 | | 300 | |
| 2 | 发电量 | | | 万千瓦时 | 20742.39 | | 20743.73 | |
| 3 | 上网电量 | | | 万千瓦时 | 19045.19 | | 19046.38 | |
| 4 | 发电机组运行时间 | | | 小时 | 744.00 | | 744.00 | |
| 5 | 入炉煤月平均硫份 | | | % | 2.20 | | 2.20 | |
| 6 | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 7 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 8 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 9 | | 脱硝设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 10 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 11 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 12 | | 除尘设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 13 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 14 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 15 | 客观原因导致超标时间段累加值 | 脱硫设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 16 | | 脱硝设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 17 | | 除尘设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 18 | 人为作假情况 | | | | 无 | | 无 | |


批准:



审核:



填表:



燃煤发电机组环保设施运行情况表


(2025年1月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.2.1

| 序号 | 项目 | | | 单位 | (#61) 号机组 | 备注 | (#62) 号机组 | 备注 |
|----|--------------------|-----------|------|------|-------------|----|-------------|----|
| 1 | 发电机组容量 | | | MW | 600 | | 600 | |
| 2 | 发电量 | | | 万千瓦时 | 31285.01 | | 40252.04 | |
| 3 | 上网电量 | | | 万千瓦时 | 29059.79 | | 37414.34 | |
| 4 | 发电机组运行时间 | | | 小时 | 558.43 | | 744.00 | |
| 5 | 入炉煤月平均硫份 | | | % | 1.82 | | 1.79 | |
| 6 | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 7 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 8 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 9 | | 脱硝设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 10 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 11 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 12 | | 除尘设施超标时间段 | 1倍以下 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 13 | | | 1-5倍 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 14 | | | 5倍以上 | 小时 | 0 | | 0 | |
| 15 | 客观原因导致超时间段累加值 | 脱硫设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 16 | | 脱硝设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 17 | | 除尘设施超标时间 | | 小时 | 0 | | 0 | |
| 18 | 人为作假情况 | | | | 无 | | 无 | |

批准: 

审核: 

填表: 