

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年3月)

燃煤发电企业名称： 国能达州发电有限公司

填表时间： 2025.04.02

序号	项目	单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	18390.86		21576.24	
3	上网电量	万千瓦时	17168.65		20142.32	
4	发电机组运行时间	小时	643.23	3月18日0:18停机。3月21日22:38点火，22日5:04并网。	744.00	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.49		0.50	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13	除尘设施超标时间段	1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	/		/	
16	客观原因导致超标时间段累加值	脱硝设施超标时间	/		/	
17		除尘设施超标时间	/		/	
18	人为作假情况		无		无	

批准：

审核：

制表：叶欣沁