

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年2月)


燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司


填表时间: 2025.3.1

序号	项目			单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	19290.77		19196.13	
3	上网电量			万千瓦时	17799.80		17712.63	
4	发电机组运行时间			小时	672.00		672.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.16		2.16	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:



审核:



填表:



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年2月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025. 3. 1

序号	项目			单位	(#33) 号机组	备注	(#34) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	19504.28		19486.52	
3	上网电量			万千瓦时	17949.12		17932.88	
4	发电机组运行时间			小时	672.00		672.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.16		2.16	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

彭明

审核:

杨毅

填表:

王海

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年2月)


燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司


填表时间: 2025.3.1

序号	项目			单位	(#61) 号机组	备注	(#62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	38457.52		38858.89	
3	上网电量			万千瓦时	35738.62		36111.88	
4	发电机组运行时间			小时	672.00		672.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.04		2.04	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:



审核:



填表:

