

附件2



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 3 月)

燃煤发电企业名称： 国能江苏华电有限公司

序号	项 目			单位	(33) 号机组	备注	(34) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	13221		21428	
3	上网电量			万千瓦时	12332		19893	
4	发电机组运行时间			小时	491		744	
5	入炉煤月平均硫份			%	0. 53		0. 53	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	1		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况							

批准： 王国良

审核： 张国平

填表： 王国圣