

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 2月)

燃煤发电企业名称：达州市煤电有限责任公司

填报时间：2025年3月4日

序号	项目			单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	420.228		411.084	
3	上网电量			万千瓦时	624.8559			
4	发电机组运行时间			小时	672		660.75	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.34		0.37	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	1	2.18日10-11点设备维护，二氧化硫为236.50	0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时				
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况							

批准人：王永焰

审核人：丁金闪

填表人：张莉