

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 2 月)

燃煤发电企业名称：四川华电珙县发电有限公司

填表时间：2025年3月2日

序号	项目		单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量		MW	600		600	
2	发电量		万千瓦时	28846.8510		26645.6520	
3	上网电量		万千瓦时	26370.7400		24498.3000	
4	发电机组运行时间		小时	522		474	
5	入炉煤月平均硫份		%	2.33		2.33	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
7			1-5倍	小时	0	0	
8			5倍以上	小时	0	0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
10			1-5倍	小时	0	0	
11			5倍以上	小时	0	0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
13			1-5倍	小时	0	0	
14			5倍以上	小时	0	0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0	0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0	0	
17		除尘设施超标时间		小时	1	2月26日10~11时折算值79.45mg/m3，原因是CEMS定期校验造成烟尘折算值超标。	0
18	人为作假情况			无		无	

签发人：陈浩宇

审 核：林兴东

制 表：曾智