

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 1 月)

燃煤发电企业名称: 石板选煤发电厂

填表时间: 2025. 2. 7

序号	项目			单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	424.016		417.328	
3	上网电量			万千瓦时	68.9652			
4	发电机组运行时间			小时	645.41	621.4		
5	入炉煤月平均硫份			%	0.29		0.29	
6	污染物排放 小时均值不同 超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	小时	0		0	两炉两塔
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导 致超时间段 累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况				无		无	

批准人: 魏胜刚

审核人: 杨尊

填报人: 何 洁 2025年2月6日

附件



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 2 月)

燃煤发电企业名称 石坂连煤发电厂

填表时间: 2025.3.7

序号	项目			单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	439.744	366.384		
3	上网电量			万千瓦时	68.1903			
4	发电机组运行时间			小时	672.00	573.27		
5	入炉煤月平均硫份			%	0.29		0.29	
6	污染物排放 小时均值不 同超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	小时	0		0	两炉两塔
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导 致超时间段 累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况				无		无	

批准人: 魏胜刚

审核人: 杨尊

填报人: 何 洁 2025年3月7日

附件



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 3 月)

燃煤发电企业名称： 石板选煤发电厂

填表时间：2025.4.2

序号	项 目			单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	495.168		490.512	
3	上网电量			万千瓦时	171.2886			
4	发电机组运行时间			小时	741.00		744.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.33		0.33	
6	污染物排放 小时均值不 同超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	小时	0		0	两炉两塔
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导 致超时间段 累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况				无		无	

批准人： 魏胜刚

审核人：杨尊

填报人：何 洁 2025年4月2日