

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 1 月 )

燃煤发电企业名称：四川华电珙县发电有限公司

填表时间：2025年2月2日

序号	项目			单位	( 61 ) 号机组	备注	( 62 ) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	40814.1030		28264.4560	
3	上网电量			万千瓦时	37284.5550		25929.6000	
4	发电机组运行时间			小时	744		545	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.76		2.76	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

签发人：陈浩宇

审 核：林兴东

制 表：曾智