


环保电价会审表

威立雅三瓦窑热电（成都）有限公司

(2025.1.1-1.31)

项 目	大 气 科	大 队	污 防 科
科室意见	1)该企业燃煤炉窑废气排放满足超低排放要求 烟尘 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 二氧化硫 $\leq 35 \text{ mg/m}^3$ 氮氧化物 $\leq 50 \text{ mg/m}^3$	该企业在2025年1月中未发现在环境违法行。	该企业已按要求将1月自行监测数据进行公开
分管领导意见	科室负责人签字: 黄亚 日期: 2025年2月10日	科室负责人签字: 侯博 日期: 2025年2月10日	科室负责人签字: 谭利华 日期: 2025年2月11日
主要领导意见	黄亚 1/2	侯博 1/2	谭利华 1/2

(注: 按照《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》、《四川省环境保护厅 四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于进一步明确燃煤发电机组超低排放改造有关工作的通知》、《关于规范燃煤发电机组环保设施运行情况数据填报的通知》, 大气科负责牵头对接市局、报送相关资料, 并对企业污染物排放标准进行审核; 执法大队负责企业现场监管, 并对 CEMS 自动在线监测数据、DCS 数据进行审核; 水科负责对企业自行监测信息公开情况进行审核。)



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年1月)

填表时间: 2025.2.5

燃煤发电企业名称: 威立雅(成都)热电有限公司

序号	项目	单位	(1) 号机组	(2) 号机组	备注	(3) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	15	15	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	30	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量	万千瓦时	571.11	0		0.00	
3	上网电量	万千瓦时	424.13	0		0.00	
4	发电机组运行时间	小时	593.25	0		0.00	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.65	/		/	
6	污染物 排放小时均值 不同超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 1倍以下	0	0		0	
7		1-5倍	0	0		0	
8		5倍以上	0	0		0	
9		脱硝设施 超标时间 1倍以下	0	0		0	
10		1-5倍	0	0		0	
11		5倍以上	0	0		0	
12		除尘设施 超标时间 1倍以下	0	0		0	
13	超标时间 段	1-5倍	0	0		0	
14		5倍以上	0	0		0	
15	脱硫设施超标时间	小时	0	0		0	
16	客观原因导致 超标时段累 加值	脱硫设施超标时间	小时	0		0	
17		除尘设施超标时间	小时	0		0	
18	人为作假情况	小时	0	0		0	

填表人 康元毅

审核人

批准人

2025.2.8

2025.2.10

说明: 环保电价采用特别排放限值统计。