

附件

## 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 3 月 )

燃煤发电企业名称：四川华能泸定清洁能源有限公司

填表时间：2025.04.02

序号	项目	单位	( 31 ) 号机组	备注	( 61 ) 号机组	备注
1	发电装机容量	MW	300		600	
2	发电量	万千瓦时	19678		30150	
3	上网电量	万千瓦时	18123		28278	
4	发电机组运行时间	小时	688.58		544.72	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.83		0.68	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0	无
7		脱硫设施超标时间段	1-5倍	小时	0	无
8		脱硫设施超标时间段	5倍以上	小时	0	无
9		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0	无
10		除尘设施超标时间段	1-5倍	小时	0	无
11		除尘设施超标时间段	5倍以上	小时	0	无
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0	无
13		除尘设施超标时间段	1-5倍	小时	0	无
14		除尘设施超标时间段	5倍以上	小时	0	无
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间	小时	0	无	无
16		除尘设施超标时间	小时	0	无	无
17		除尘设施超标时间	小时	0	无	无
18	人为作假情况		无	#1机组2025年3月3日17:25开机	无	#2机组2025年3月18日12:19停机；3月26日19:36 #2机并网运行。

制表人：

审核人：

签发人：