

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 5 月)

燃煤发电企业名称: 西州华电县发电有限公司

填表时间: 2025年6月2日

序号	项目			单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	32658.8350		0.0000	
3	上网电量			万千瓦时	29797.0640		0.0000	
4	发电机组运行时间			小时	744		0	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.06		0	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15		客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0
16	脱硝设施超标时间		小时	0		0		
17	除尘设施超标时间		小时	1	5月21日16~17时折算值206.4mg/m3，原因是CEMS定期校验造成烟尘折算值超标。	0		
18	人为作假情况				无		无	

签发人: 陈浩宇

审 核: 林兴东

制 表: 曾智