

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 6 月 )

燃煤发电企业名称：四川华电峨边县发电有限公司

填表时间：2025年7月5日

序号	项目	单位	( 61 ) 号机组	备注	( 62 ) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600		600	
2	发电量	万千瓦时	24239.5230		8583.4210	
3	上网电量	万千瓦时	21890.6930		7799.1000	
4	发电机组运行时间	小时	651		249	
5	入炉煤月平均硫份	%	1.88		1.88	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11	除尘设施超标时段	5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14	脱硫设施超标时间	5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	0		0	
16	客观原因导致超标时段累加值	小时	1	6月23日19~20时折算值757.43mg/m3,原因是CEMS定期校准造成氮氧化物折算值超标。	0	
17	除尘设施超标时间	小时	0		0	
18	人为作假情况		无		无	

签发人：杨四海

审核：林兴东

制表：曾智