

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 4 月)

燃煤发电企业名称：四川泸州川南发电有限责任公司

填表时间：2025-5-7

序号	项目			单位	(#1) 号机组	备注	(#2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600	4月1日运行。	600	全月间断运行。
2	发电量			万千瓦时	32.45		37406.38	
3	上网电量			万千瓦时	29.98		34555.19	
4	发电机组运行时间			小时	1.32		718.10	
5	入炉煤月平均硫份			%	1.94		2.16	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				0		0	

签发人：

唐杰

审核人：

魏国发

填表人：

冯永敏



扫描全能王 创建



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 5 月)

燃煤发电企业名称:

四川泸州川南发电有限公司

填表时间: 2025-6-6

序号	项目		单位	(#1) 号机组	备注	(#2) 号机组	备注
1	发电机组容量		MW	600	机组16-31日运行	600	机组1-23日运行
2	发电量		万千瓦时	16488. 45		25055. 58	
3	上网电量		万千瓦时	15126. 52		22986. 01	
4	发电机组运行时间		小时	385. 85		543. 4	
5	入炉煤月平均硫份		%	2. 38		2. 48	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
7			1-5倍	小时	0	0	
8			5倍以上	小时	0	0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
10			1-5倍	小时	0	0	
11			5倍以上	小时	0	0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
13			1-5倍	小时	0	0	
14			5倍以上	小时	0	0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0	0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0	0	
17		除尘设施超标时间		小时	0	0	
18	人为作假情况			0		0	

签发人:

张五

审核人:

张五

填表人:

张五





燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 6 月)

燃煤发电企业名称： 四川泸州川南发电有限责任公司

填表时间：2025-7-3

序号	项目			单位	(#1) 号机组	备注	(#2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600	机组1-18日, 20-23日运行。	600	机组9日-30日运行。
2	发电量			万千瓦时	19628. 51		18650. 94	
3	上网电量			万千瓦时	17940. 43		17046. 94	
4	发电机组运行时间			小时	514. 30		521. 75	
5	入炉煤月平均硫份			%	2. 29		2. 29	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15		客观原因导致超时间段累加值		小时	0		0	
16			脱硝设施超标时间	小时	0		0	
17			除尘设施超标时间	小时	0		0	
18	人为作假情况				0		0	

签发人：

张

审核人：

赵

填表人：

冯

