

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 6 月)

燃煤发电企业名称：四川国电龙源环保发电有限公司

填表时间：2025.07.02

序号	项目	单位	(31) 号机	备注	(61) 号机	备注
1	发电机组容量	MW	300		600	
2	发电量	万千瓦时	32		14758	
3	上网电量	万千瓦时	27		13609	
4	发电机组运行时间	小时	4.95		389.21	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.39		0.83	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0	无	0	无
7		1-5倍	0	无	0	无
8		5倍以上	0	无	0	无
9	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	1	2025年6月29日1时氮氧化物小时均值为320.707mg/Nm ³ 超标。	1	2025年6月7日19时氮氧化物小时均值为324.12mg/Nm ³ 超标
10		1-5倍	1	2025年6月28日21时氮氧化物小时均值为647.575mg/Nm ³ 超标。	1	2025年6月7日18时氮氧化物小时均值为452.003mg/Nm ³ 超标；
11		5倍以上	0	无	0	无
12	除尘设施超标时段	1倍以下	0	无	0	无
13		1-5倍	0	无	0	无
14		5倍以上	0	无	0	无
15	客观原因导致超时段数累加	脱硝设施超标时间	0	无	0	无
16		除尘设施超标时间	2	(1) 2025年6月29日1时氮氧化物小时均值为320.707mg/Nm ³ 超标。 (2) 2025年6月28日21时氮氧化物小时均值为647.575mg/Nm ³ 超标。	2	(1) 2025年6月7日18时氮氧化物小时均值为452.003mg/Nm ³ (超低排放标准:35mg/Nm ³)超标； (2) 2025年6月7日19时氮氧化物小时均值为324.12mg/Nm ³ 超标；
17		人为作假情况	0	无	0	无
18						

制表人：

审核人：

签发人：

王利