

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 6 月)

燃煤发电企业名称：国能成都金堂发电有限公司

填表时间：2025.7.2

序号	项目			单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量			万千瓦时	11632.50	6月9日11时11分至21日19时运行，其它时段停运。	29430.50	全月运行
3	上网电量			万千瓦时	10982.81		27576.27	
4	发电机组运行时间			小时	295.82		720	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.55		0.55	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	2	6月9日机组启动过程中，烟温低不满足脱硝装置投运条件，造成氮氧化物超标。	0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准人：

张明

审核人：

李科

填表人：

李科