

# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 4 月 )

燃煤发电企业名称:

国能四川华蓥山发电有限公司

填表时间: 2025. 5. 3

| 序号 | 项目                 | 单位       | ( 31 ) 号机组 | 备注   | ( 32 ) 号机组 | 备注   |
|----|--------------------|----------|------------|------|------------|--|
|    | 发电机组容量             | MW       | 300        |      | 300        |  |
| 2  | 发电量                | 万千瓦时     | 18617.73   |      | 15591.92   |  |
| 3  | 上网电量               | 万千瓦时     | 17361.74   |      | 14525.26   |  |
| 4  | 发电机组运行时间           | 小时       | 720        | 全月运行 | 551. 24    | 1日0时0分——23日23时24分运行  |
| 5  | 入炉煤月平均硫份           | %        | 0.84       |      | 0.84       |  |
| 6  | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施     | 1倍以下       | 小时   | 0          |  |
| 7  |                    | 超标时间段    | 1-5倍       | 小时   | 0          |  |
| 8  |                    |          | 5倍以上       | 小时   | 0          |  |
| 9  |                    | 脱硝设施     | 1倍以下       | 小时   | 0          |  |
| 10 |                    | 超标时间段    | 1-5倍       | 小时   | 0          |  |
| 11 |                    |          | 5倍以上       | 小时   | 0          |  |
| 12 |                    | 除尘设施     | 1倍以下       | 小时   | 0          | 3日12时烟尘仪表计校验, 导致折算值达38.22mg/m3超标一小时。16日14时烟尘仪表计校验, 导致折算值达59.2mg/m3超标一小时。                                       |
| 13 |                    | 超标时间段    | 1-5倍       | 小时   | 0          | 23日10时烟尘仪表计校验, 导致折算值达145.39mg/m3超标一小时。   |
| 14 |                    |          | 5倍以上       | 小时   | 0          |  |
| 15 | 客观原因导致超时间段累加值      | 脱硫设施超标时间 | 小时         | 0    | 0          |  |
| 16 |                    | 脱硝设施超标时间 | 小时         | 0    | 0          |  |
| 17 |                    | 除尘设施超标时间 | 小时         | 0    | 3          | 3日12时烟尘仪表计校验, 导致折算值达38.22mg/m3超标一小时。16日14时烟尘仪表计校验, 导致折算值达59.2mg/m3超标一小时。23日10时烟尘仪表计校验, 导致折算值达145.39mg/m3超标一小时。 |
| 18 | 人为作假情况             |          | 无          |      | 无          |  |

批准: 肖海林

审核: 秦晴

填表: 魏松





燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 5 月 )

燃煤发电企业名称:

国能四川华蓥山发电有限公司

填表时间: 2025. 6. 2

| 序号 | 项目                 | 单位        | ( 31 ) 号机<br>组 | 备注  | ( 32 ) 号机<br>组 | 备注                          |
|----|--------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------------------------|
| 1  | 发电机组容量             | MW        | 300            |   | 300            |                             |
| 2  | 发电量                | 万千瓦时      | 10293.41       |   | 12494.91       |                             |
| 3  | 上网电量               | 万千瓦时      | 9528.07        |   | 11570.33       |                             |
| 4  | 发电机组运行时间           | 小时        | 441.44         | 1日0时0分——7日23时47分机组运行，14日11时12分——25日21时09分机组运行 | 614.16         | 6日9时44分——31日24时0分运行         |
| 5  | 入炉煤月平均硫份           | %         | 1.17           |   | 1.17           |                             |
| 6  | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施超标时间段 | 1倍以下           | 小时  | 0              |                             |
| 7  |                    |           | 1-5倍           | 小时  | 0              |                             |
| 8  |                    |           | 5倍以上           | 小时  | 0              |                             |
| 9  |                    | 脱硝设施超标时间段 | 1倍以下           | 小时  | 0              |                             |
| 10 |                    |           | 1-5倍           | 小时  | 0              |                             |
| 11 |                    |           | 5倍以上           | 小时  | 0              |                             |
| 12 |                    | 除尘设施超标时间段 | 1倍以下           | 小时  | 0              | 9日19点表计校验导致烟尘折算值达30.09mg/m3 |
| 13 |                    |           | 1-5倍           | 小时  | 0              |                             |
| 14 |                    |           | 5倍以上           | 小时  | 0              |                             |
| 15 | 客观原因导致超时间段累加值      | 脱硫设施超标时间  | 小时             | 0   | 0              |                             |
| 16 |                    | 脱硝设施超标时间  | 小时             | 0   | 0              |                             |
| 17 |                    | 除尘设施超标时间  | 小时             | 0   | 1              | 9日19点表计校验导致烟尘折算值达30.09mg/m3 |
| 18 | 人为作假情况             |           | 无              |   | 无              |                             |

批准: 肖海林

审核: 秦晴

填表: 魏松



# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 6 月 )

燃煤发电企业名称:

国能四川华蓥山发电有限公司

填表时间: 2025.7.2

| 序号 | 项目                 | 单位           | ( 31 ) 号机<br>组 | 备注                       | ( 32 ) 号机<br>组 | 备注                   |
|----|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 1  | 发电机组容量             | MW           | 300            |                          | 300            |                      |
| 2  | 发电量                | 万千瓦时         | 6114.34        |                          | 8366.87        |                      |
| 3  | 上网电量               | 万千瓦时         | 5637.18        |                          | 7716.22        |                      |
| 4  | 发电机组运行时间           | 小时           | 320.3          | 10日13: 54——23日22: 18机组运行 | 420.67         | 1日0: 00—18日12:40机组运行 |
| 5  | 入炉煤月平均硫份           | %            | 1.48           |                          | 1.48           |                      |
| 6  | 污染物排放小时均值不同超标倍数时间段 | 脱硫设施         | 1倍以下           | 小时                       | 0              |                      |
| 7  |                    | 超标时间段        | 1-5倍           | 小时                       | 0              |                      |
| 8  |                    |              | 5倍以上           | 小时                       | 0              |                      |
| 9  |                    | 脱硝设施         | 1倍以下           | 小时                       | 0              |                      |
| 10 |                    | 超标时间段        | 1-5倍           | 小时                       | 0              |                      |
| 11 |                    |              | 5倍以上           | 小时                       | 0              |                      |
| 12 |                    | 除尘设施         | 1倍以下           | 小时                       | 0              |                      |
| 13 |                    | 超标时间段        | 1-5倍           | 小时                       | 0              |                      |
| 14 |                    |              | 5倍以上           | 小时                       | 0              |                      |
| 15 |                    | 客观原因导致超时间段累加 | 脱硫设施超标时间       | 小时                       | 0              |                      |
| 16 |                    |              | 脱硝设施超标时间       | 小时                       | 0              |                      |
| 17 |                    |              | 除尘设施超标时间       | 小时                       | 0              |                      |
| 18 | 人为作假情况             |              | 无              |                          | 无              |                      |

批准: 肖海林

审核: 秦晴

填表: 魏松