

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 4 月)

燃煤发电企业名称: 国能江苏电力有限公司

序号	项目	单位	(33) 号机组	备注	(34) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	18227		5878	
3	上网电量	万千瓦时	17081		5509	
4	发电机组运行时间	小时	720		225.08	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.52		0.52	
6	污染物排放小时均 值不同超标 倍数时段	脱硫设施超 标时段	1倍以下	小时	0	
7			1-5倍	小时	0	
8			5倍以上	小时	0	
9		脱硝设施超 标时段	1倍以下	小时	0	
10			1-5倍	小时	0	
11			5倍以上	小时	0	
12		除尘设施超 标时段	1倍以下	小时	0	
13			1-5倍	小时	0	
14			5倍以上	小时	0	
15		客观原因 导致超时 时段累加 值	脱硫设施超标时间	小时	0	
16			脱硝设施超标时间	小时	0	
17			除尘设施超标时间	小时	0	
18	人为作假情况					

批准: 王国良

审核: 张国平

填表: 王国圣