

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 5 月)



燃煤发电企业名称： 国能江门电力有限公司

序号	项目	单位	(33) 号机组	备注	(34) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	9660		13526	
3	上网电量	万千瓦时	78938		12514	
4	发电机组运行时间	小时	403.75		632.05	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.5		0.5	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15	客观原因导致超时段累加值	脱硫设施超标时间	0		0	
16		脱硝设施超标时间	0		3	
17		除尘设施超标时间	1		2	
18	人为作假情况					

批准： 王国良

(Signature)

审核： 张国平

(Signature)

填表： 王国圣

(Signature)