

# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 5月 )

燃煤发电企业名称:

渡市煤电公司

填表时间: 2025年6月4日

序号	项目			单位	( 1 ) 号机组	备注	( 2 ) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	433.44		401.52	
3	上网电量			万千瓦时	608			
4	发电机组运行时间			小时	744		737.2	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.42		0.39	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0	设备维护	0	
7			1-5倍	小时	0	设备维护	1	2025/5/13因设备维护，造成09时至10时二氧化硫达646.88
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况							

批准人: 王永焰

审核人: 丁金閃

填表人: 张莉